

제 2017-BO-0355 호



안 전 인 증 서

IDEC CORPORATION(Amagasaki Plant)

5-8-10 Shioe, Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken, 661-0976, Japan

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Buzzer)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

EB3P-ZUN12aN

인증번호

17-AV4BO-0355X

Ex ib IIC T6

용량·등급

a:F,C $U_i=13.2$ V, $I_i=14.2$ mA, $P_i=46.9$ mW,
 $L_i=80$ mH, $C_i=260$ nF, $T_a:-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

- IDEC CORPORATION(Amagasaki Plant), 5-8-10 Shioe, Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken, 661-0976, Japan에서 생산되는 제품에 한함.
- IP20이상의 용기에 설치할 것

2017년 07월 24일

한국산업안전보건공단

