



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650947

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社 - 南山工厂
日本国兵庫県龙野市揖西町土师1-33 679-4017

产品名称和系列、型号、规格

紧急停止开关

XW1E...;Ui:300V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:AC250V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC30V/1.0A;外壳防护等级:IP65(操作部);安装孔径:Φ22mm; 指示灯电压:AC/DC24V,12V,6V; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月02日 有效期至:2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305650947

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC CORPORATION - MINAMIYAMA PLANT
1-33 Haze, Issai-Cho, Tatsuno-Shi, Hyogo 679-4017, Japan

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Emergency Stop Switch
XW1E...;Ui:300V;Uimp:2.5kV;lth:5A;AC-15:Ue/Ie:AC250V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC30V/1.0A;
Levels of Protection :IP65(Working face);Aperture :Φ22mm;Indicator voltage :AC/DC24V,12V,6V;See
attached page for details

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Jul.02,2024

Valid until: Jul.01,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650947

证书附页：第 1 页 共 4 页

型号的解释：

XW1E—(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - (9)

XW1E

XW1E 系列紧急停止开关（安装孔径：22 mm）

(1) 功能

BV: 非照明型

LV: 照明型

TV: 连动照明型

(2) 按钮尺寸

4: 直径40mm

5: 直径60mm

4T: 直径38mm

(3) 本体色

无: 黄色

G: 绿色

(4) 常开触点

0: 无;

1: 1个

2: 2个

(5) 常闭主触点

1: 1个

2: 2个

3: 3个（仅限常开触点为2时不可选）

4: 4个（仅限无常开触点时）

(6) LED

无: 非照明型

Q4: 24V AC/DC

Q3: 12V AC/DC

Q2: 6V AC/DC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650947

证书附页：第 2 页 共 4 页

- (7) 端子的形状 无：焊接端子
V：PCB端子
M：螺丝端子
MF：手指安全型螺丝端子
- (8) 按钮颜色(可选) R：红色
R-EMO*：红色（仅限黄色本体的非照明型）
RH：鲜红色（仅限黄色本体的非照明型）
RH-EMO*：鲜红色（仅限黄色本体的非照明型）
注）* 为字符 / 数字(客户的管理代码)
- (9) 制造厂商存档编号(可能附带) *****：* 各种文字

操作部

XW1E—(1) (2) (3) (4) - (5)

- XW1E XW1E系列按钮
- (1) 功能 BV：非照明型
LV：照明型
TV：连动照明型
- (2) 按钮尺寸 4：直径40mm
5：直径60mm
4T：直径38mm
- (3) 本体色 无：黄色
G：绿色
- (4) 按钮颜色(可选) R：红色
R-***：红色, 按钮上有字符/数字（仅限非照明型）
RH：鲜红色（仅限非照明型）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650947

证书附页：第 3 页 共 4 页

RH-*：鲜红色, 按钮上有字符/数字（仅限非照明型）**

(5) 制造厂商存档编号(可能附带) ***** : * 各种文字

触点块

XW-C (1) (2) (3) (4) (5) (6)- (7)

XW-C

XW1E系列触点块

(1) 功能

无：非照明型 或 照明型

T：连动照明型

(2) 常开触点

0：无；

1：1个

2：2个

(3) 常闭主触点

1：1个

2：2个

3：3个（仅限常开触点为2时不可选）

4：4个（仅限无常开触点时）

(4) LED

无：非照明型

Q4：24V AC/DC

Q3：12V AC/DC

Q2：6V AC/DC

(5) 端子的形状

无：焊接端子

V：PCB端子

M：螺丝端子

MF：手指安全型螺丝端子

(6) 颜色(可选)

无：非照明

R：红色

(7) 制造厂商存档编号(可能附带) ***** : * 各种文字

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650947

证书附页：第 4 页 共 4 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司